



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д.9, Москва, 121059, телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-03-62, e-mail: stroinadzor@mos.ru
www.mos.ru/stroinadzor, ОКПО:40150382, ОГРН:1067746784390, ИНН/КПП:7730544207/773001001

Номер дела 36399

Утверждено распоряжением
Мосгосстройнадзора

Экземпляр № 1

от 10.09.2021 № 492-8-Р/300

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

г. Москва

от "10" сентября 2021 г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано АО «ГрандСистемс» (ОГРН: 1037723043423, ИНН: 7723349318, почтовый адрес: 119415 г. Москва ВЕРНАДСКОГО ПРОСПЕКТ, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 32, 32А, телефон/факс: 84952940000)

и подтверждает, что объект капитального строительства: **«Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями»**, (общая площадь 26191,3 кв.м; этажность 15-16 +1-2 подземных этажей; количество квартир 297 шт.; площадь квартир общая 16484,2 кв.м; количество машино-мест в подземной автостоянке 123 шт.)

Класс энергоэффективности здания:

1 корпус: «В» (Высокий);

2 корпус: «А» (Очень высокий);

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади:

1 корпус: 62 кВт*ч/кв.м.;

2 корпус: 57 кВт*ч/кв.м.;

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций:

1, 2 корпус: минераловатный утеплитель, экструдированный пенополистирол;

Заполнение световых проемов:

1, 2 корпус: витражные конструкции из алюминиевого профиля с однокамерными и двухкамерными стеклопакетами, оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами в ПВХ профиле;